



Segreteria Regionale Toscana - Umbria

Prot. N. 22-17/SR

Livorno, 15 Giugno 2017

Alla Dott.ssa Santina Savoca
Direttore Casa Circondariale
Livorno

E, p.c. :

Al Dottor Giuseppe Martone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al Signor Scanio Salvatore
Segretario Locale Co.S.P.
Livorno

Al Signor Francesco Ardovini
Vice Segretario Locale Co.S.P.
Livorno

Oggetto: C.C. Livorno – Manutenzione condizionatori sentinelle

Gentile Direttore,

apprendiamo dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto labronico delle cattive condizioni in cui verserebbero i condizionatori installati presso le Sentinelle 1 e 3.

In aderenza alle normative previste in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08, sarebbe pertanto opportuno e urgente far eseguire una manutenzione degli



Segreteria Regionale Toscana - Umbria

stessi atteso che i filtri degli apparecchi sarebbero ormai saturi e quindi inefficaci mentre il dispositivo della sentinella 3 “non funzionante”.

Certi di Suo interessamento, segno tangibile di attenzione verso il benessere del personale e, in attesa di riscontro, si coglie l'occasione per l'invio di cordiali saluti.

Il Segretario Regionale